

RAPPORT PERIODIEK ONDERHOUD abi211 - ketel 8

Rapportgegevens	
Rapportnummer	PO 1796AD 22 3164731 Opduin K8
Datum	29-01-2018

J. Veen
 Energie Service Noord West
 CV
 James Wattstraat 29
 1817 DC ALKMAAR
 0725123134
 Registratie nr. R 025



Ketelgegevens	
Ketelaanduiding	abi211 - ketel 8
SCIOS afmeldcode	abi211
SCIOS Scope	1
Aansluit gasdruk	25
Ketelfabrikant	Nefit B.V.
Model	Topline HR 100
Bouwjaar	2008
Fabricagenummer	329-08-49-5029
Basisrapportnummer	EBI 1796 AD 22 2100918 Hotel opduin
Basisrapport firma	

Opstel locatie	
Klantnaam	Grand Hotel Opduin
Adres	Ruyslaan 22
Postcode Plaats	1796 AD De Koog
Eigenaar	
Telefoonnummer	
Email	
Gebouwtype	Hotels

Gebruikte Meetapparatuur :		
Soort	Merk / Type	Serienummer
Rookgas analyse	Euroindex /eurolyzer	034200575
Druk	Euroindex/ S4601 ST	036601673
Druk	Euroindex/ S2400	0322408023
Multimeter	Amprobe/ 35XP-A	070704712

Stookproef			
Branderbelasting	Laag	Hoog	
Gashoeveelheid	Ngm	Ngm	m ³
tijd	Ngm	Ngm	sec
Luchtdruk	1021	1021	mbar
Gasverbruik	NaN	NaN	m ³ /h
Gasdruk bij gasmeter	Ngm	Ngm	mbar
Gas temperatuur (T gas)	7	7	°C
Belasting ow	NaN	NaN	kW
Belasting bw	NaN	NaN	kW
Aansteekbelasting Hoofdbrander	Ngm	Ngm	kW
Belasting Aansteekbrander	Nvt	Nvt	kW
Kop-/Nul-/Branderdruk	-0.03	-0.10	mbar
Temperatuur rookgas	67	81	°C
Temperatuur omgevings- / verbrandingsgas	26	26	°C
CO ₂	8.3	9.3	%
O ₂	6.1	4.4	%
CO	0	53	ppm
Signaal Vlamdetector	15.4	34	µA
Medium-druk	1.6	1.6	bar
Medium-temperatuur	78	89	°C
Rendement (op ow)	97.73	97.21	%
Vermogen(indicatief)	NaN	NaN	kW
Opgegeven vermogen	19.1	95.8	kW
Vlamstabiel	JA	JA	
Afstand Vlambekeer/ Y-maat	Nvt	Nvt	
Werkdruk	30.72	25.73	mbar
Totale Sluittijd	1		sec

Beveiligingen	Actie	cfm EBI	Druk (mbar)	Schakeldruk (mbar)	Test

Voor de gecontroleerde aandachtspunten en eventuele opmerkingen zie blad 2. De installatie is onderhouden en functioneert overeenkomstig het gestelde in het basisverslag (EBI). Het onderhoud op deze installatie wordt afgemeld in het SCIOS-portaal. De verklaring van onderhoud zal separaat aan u worden verzonden.

Inspecteur J. Veen, bevoegd tot het uitvoeren van PO scope 1

Handtekening:




